



001040

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «СЕЙСМОСТАНДАРТ»

№ РОСС RU.33150.04ПИЦ0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер РОСС RU.33150.04ПИЦ0.ОС01.С135

Срок действия с 30.03.2026 по 29.03.2029

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Центр экспертизы и сертификации «ТауСерт», № РОСС RU.33150.04ПИЦ0.ОС01, адрес: 141551, Московская область, город Солнечногорск, рабочий поселок Андреевка, дом 3Б, e-mail: tau.sert@bk.ru

ПРОДУКЦИЯ

ТРАНСФОРМАТОРЫ СИММЕТРИРУЮЩИЕ ТРЁХФАЗНО-ОДНОФАЗНЫЕ (ТСТО); ТРЁХФАЗНЫЕ (ТСТ). Выпускаются по БАГР.670111.003 ТУ. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ

ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 30546.2-98, ГОСТ 30546.3-98
(исполнение сейсмостойкости 9 баллов по шкале MSK-64)

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество «ТУЛЬСКИЙ ЗАВОД ТРАНСФОРМАТОРОВ»
(АО «ТЗТ»),
ОГРН: 1027100516739, ИНН: 7104005120,
Адрес: 300004, Российская Федерация, Тульская область,
город Тула, Веневское шоссе, дом 4, корпус 6-А,
телефон: +74872703360, e-mail: info.tzt@yandex.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «ТУЛЬСКИЙ ЗАВОД ТРАНСФОРМАТОРОВ»
(АО «ТЗТ»),
ОГРН: 1027100516739, ИНН: 7104005120,
Адрес: 300004, Российская Федерация, Тульская область,
город Тула, Веневское шоссе, дом 4, корпус 6-А,
телефон: +74872703360, e-mail: info.tzt@yandex.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокол исследований № 0147-01/СТ от 23.03.2026 выдан Испытательной лабораторией «ТехТестСистем», аттестат аккредитации № РОСС RU.33150.04ПИЦ0.ИЛ01

ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

БАГР.670111.003 ТУ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 2с по ГОСТ Р 53603-2020

код ОКПД 2
27.11.42.000
27.11.43.000

код ТН ВЭД
8504330009;
8504320009



Проверка
сертификата соответствия



Руководитель органа
по сертификации

В.И. Мирошниченко
подпись

В.И. Мирошниченко
инициалы, фамилия

Эксперт

П.А. Чудинов
подпись

П.А. Чудинов
инициалы, фамилия